

**Заключение**  
**Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ставропольского края по результатам рассмотрения предложений по корректировке инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы в части 2020 года АО «Ессентукская сетевая компания»**

Инвестиционная программа АО «Ессентукская сетевая компания» на 2020- 2024 годы выполнена в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 977 (в редакции Постановления Правительства РФ от 15.05.2019 № 601) «Об инвестиционных программах объектов электроэнергетики».

Общий плановый объем финансирования инвестиционной программы 2020 -2024 годы составляет 248641,28 тыс. руб. в том числе:

- амортизация – 171 243,76 тыс. руб.;
- прибыль – 77 397,52 тыс. руб.

в 2020 году:

Амортизация - 22 279,76 тыс. руб.

Прибыль - 14 007,00 тыс. руб.

Всего - 36 286,76 тыс. руб.

Финансирование намеченных мероприятий, в инвестиционной программе предусмотрено исходя из возможностей предприятия, полученной в рамках тарифного регулирования.

Целью реализации инвестиционной программы АО «Ессентукская сетевая компания» является повышение надежности и устойчивости электроснабжения города Ессентуки, уменьшение аварийных ситуаций и повышение качества обслуживания потребителей.

Основные изменения в рамках утвержденного финансирования внесены в инвестиционную программу на 2020 год, что связано, прежде всего, с реализацией программы 2019 года и необходимостью ускорения решения неотложных задач, устранения замечаний, которые создают определенную угрозу надежности работы энергосистемы города, особенно в осенне-зимний период.

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ обусловлена износом данных линий: центрифугированные железобетонные опоры, не изолированные, пожженные короткими замыканиями от схлестывания провода, наличие в пролетах недопустимого количества скруток, несоответствие сечения проводов нагрузкам.

Планируется применение ж/б опор с большим изгибающим моментом, монтаж самонесущего проводов СИП. Монтаж провода СИП позволит снизить нагрузку на линию, приведет к снижению потерь электрической энергии, повысит качество подаваемой электроэнергии потребителям.

Проведенный анализ аварийных отключений показал увеличение поврежденных кабельных линий 10 кВ. Причиной данных отключений являются:

- более 50% кабельных линий имеют срок службы более 25 лет;
- 12% КЛ 10 кВ. имеют класс напряжения 6 кВ;
- количество муфт превышают нормативные.

Для регулирования сетей 10 кВ предусмотрено строительство КЛ-10 кВ. Данные мероприятия улучшат надежность электроснабжения потребителей.

Производственная программа также обосновано включает реконструкцию РП (замена масляных выключателей на вакуумные с РЗА) и ТП – 10/04 кВ.

Особое внимание при реализации инвестиционной программы уделяется снижению потерь в сетях. С этой целью в инвестиционную программу включены мероприятия по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии потребителей с дистанционным и удаленным съемом показаний (монтаж АСКУЭ) и приобретение оборудования, не требующего монтажа и специальной техники.

Монтаж более технологичного современного оборудования, кабели большего сечения, проводов позволит снизить нагрузку на линии электропередач, приведет к снижению потерь электрической энергии в линии электропередач, повысит качественные характеристики электрической энергии до нормативных, улучшит надежность электроснабжения города.

Замечаний и предложений в ходе публичного обсуждения в адрес МСП не поступило.

В связи с тем, что меры, намеченные в инвестиционной программе, соответствуют требованиям законодательства и обеспечивают выполнение поставленных задач, все запланированные мероприятия обеспечены финансированием и соответствуют уровню тарифного регулирования, МСП рекомендует утвердить инвестиционную программу с изменениями и дополнениями на 2020 год в рамках программы на 2020 – 2024 годы.

Председатель  
Межотраслевого Совета потребителей

В.П. Травов